

RANDSTOFFEN

FACTUUR

4/10/2018

1.16.96

Kopie van de handtekening



all-in tank service

service

ALL IN TANK SERVICE NV

SLACHTHUISKAAI 28
3500 HASSELT
011-231432

.be - Tel.: 09 241 41 72 - Fax: 09 241 41 79
045 1373 8864 - BIC GKCCBEBB
la conception à la réalisation
TVA BE 0881.597.861 Reg.06.25.1.1 RPR Gent

Merchant Ref.: 128200608859

Terminal: CT507100
Merchant: 20981278

Periode: 8277
Transactie: 00001496

Maestro (A0000000043060)
Kaart: xxxxxxxxxxxx3004
Kaartnr: 05

BETALING

Datum: 04/10/2018 14:42
Auth. code: 120382

Totaal: 134,00 EUR

AKKOORD

0310P-028558

TANKKEURINGEN & SANERINGEN NIEUWE TANKS
CONTROLES DE CITERNES
NEUTRALISATIONS ET NOUVELLES CITERNES

BEDANKT - MERCI

Do 4/10 * Code 2 * Liefst in de NM

CINDY.T / isabelle.d
!! Betaling mogelijk met Bancontact !!

Handwritten signature

Handwritten initials BC

Plaats tank: Links van huis , in tuin
Commentaar: ATS
Tank: 4.800 l / Fluit / Ondergronds - KEUR 04/11/18

BTW/TVA

Klantnr./N° Client	Factuurnr./N° facture	Datum/Date	Vervaldag/Echéance
K595236	1219GVF0006088	04/10/18	

Aantal/Quantité	Omschrijving/Description	C	Prijs/Prix
1	Keuring OG tank/dichtheidstest		110,74000

Netto/Net	C	%	BTW/TVA	TE BETALEN/A PAYER
110,74		21 %	23,26	134,00
			0310K-0400732	25/09/18

Herinneren bij betaling
A rappeler lors du paiement

128/2006/08859

ONZE FACTUREN ZIJN CONTANT BETAALBAAR/TOUTES LES FACTURES SONT PAYABLES AU COMPTANT

Door ondertekening verklaart de klant de algemene voorwaarden van All-in Tank Service afgedrukt op de achterzijde gelezen en aanvaard te hebben

Par sa signature, le client soussigné déclare avoir lu les conditions générales de vente d'All-in Tank Service imprimées au verso de la présente et les avoir acceptées.

HANDEKENING
SIGNATURE

	Ultrasoon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dichtheidscontrole	Onderdruk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Overdruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Andere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

- Groen De tank mag in dienst blijven
- Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
- Rood De tank mag niet meer gevuld worden
- De tank mag nog gebruikt worden
- De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: *Jan Spiek Gregory*
Erkenningsnummer: *20180*

DATUM KEURING

DE VOLGENDE CONTROLE

- MOET GEBEUREN VOOR *4/10/2023*
- IS AAN TE RADEN VOOR

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van controle en met de gegevens die ons door de exploitant verstrekt werden.

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en akkoord met de bijzondere voorwaarden op de achterzijde.

(Handtekening klant)