



Romeinsesteenweg 524
 1853 Strombeek-Bever
 tel. 02 880 8890
 info@aceg.be
 www.aceg.be



conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen: beperkt onderzoek

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle: 21/8/2024

Datum keuring: 21/08/2019
ID-label: Stookolieattest ondergronds
Merk en type meettoestel: Testo 312-3

Inspecteur: Dieter Goderis
Serie Nr.: 03360469/808

Mentor:
Client reference:

Plaats van het onderzoek:
 Straatnaam: Kerkweg
 Huisnummer: 11
 Postcode: 1703
 Gemeente: Schepdaal

Eigenaar:
 Naam: -
 Straatnaam: Kerkweg
 Huisnummer: 11
 Postcode: 1703
 Gemeente: Schepdaal

Oprichtgever:

Naam: -
 Telefoonnummer: -
 Adres: -

Type: Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM en KB 21/10/1968

RESERVOIR

Plaatsing reservoir: Niet toegankelijk ondergronds
 Type reservoir: Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
 Inhoud reservoir: 3100 L
 Datum plaatsing: voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

TOEGANGSPUT

Staat toezichtspuit
 Dichtheid toezichtspuit
 Vervuiling rond tank
 Staat deksel

Aanwezig		Controle	
Ja	Nee	OK	NOK
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
 Staat leidingen (ontluchting, vulling)
 Uitmonding leidingen
 Staat aanvoerleiding
 Staat terugvoerleiding
 Stookoliefilter
 Lekt stookoliefilter

Aanwezig		Controle	
Ja	Nee	OK	NOK
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

RESERVOIR

Algemene staat tank
 VORIG CERTIFICAAT

Aanwezig		Controle	
Ja	Nee	OK	NOK
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

Aanwezig		Controle	
Ja	Nee	OK	NOK
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ACCESSOIRES	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mechanisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pneumatisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ultrasoon	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)				
Fluit	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektronische sonde	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)				
Vloeistof	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Onderdruk	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Overdruk	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Peilputten	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Andere	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
TESTEN	OK	NOK	Opmerkingen	
Water- en slibbemonstering	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Dichtheidscontrole: Onderdruk	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Drukverlies 0 mbar/h	
Potentiaalmeting	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Potential -850mV	

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk
 Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Dieter Goderis (erkeningsnummer SV05541)



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481



